

**PREGAO ELETRÔNICO Nº 005/25****ALTERAÇÃO/PRORROGAÇÃO Nº 01**

**1. Objeto:** Dispositivos de Proteção contra Surtos – DPS

**2. Objeto da Alteração nº 01:**

Serve o presente instrumento para alterar os itens 1, 2, 3 e 4 da PPU/Planilha de Preços e do Termo de Referência; assim como, Alterar a ET-40.500.SCG.057 e Incluir a ET-40.500.SCG.083.

**Onde se lê:**

PPU/Planilha de Preços e do Termo de Referência:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	500504	DPS Monopolar, Classe I/II, Tipo Limitador de Tensão, 75VCA12,5kA/60kA/30kA, 0,6Kv, conforme ET-40.500.SCG.057
2	500505	DPS Monopolar, Classe I/II, Tipo Limitador de Tensão, 275VCA12,5kA/60kA/30kA, 1,3Kv, conforme ET-40.500.SCG.057
3	500819	Dispositivo Protetor de Junta de Isolamento Elétrico - EX - Fim de Vida Útil Fechado, conforme ET-40.500.SCG.057
4	500824	DPS Monopolar, Classe I/II, Tipo Limitador de Tensão, 175VCA, 225VDC, 60KA, 30KA, 0,8/1,3KV, conforme ET-40.500.SCG.057

**Leia-se:**

PPU/Planilha de Preços e do Termo de Referência:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	500504	DPS Monopolar, Classe I/II, Tipo Limitador de Tensão, 75VCA12,5kA/60kA/30kA, 0,6Kv, conforme <b>ET-40.500.SCG.083</b>
2	500505	DPS Monopolar, Classe I/II, Tipo Limitador de Tensão, 275VCA12,5kA/60kA/30kA, 1,3Kv, conforme <b>ET-40.500.SCG.083</b>
3	500819	Dispositivo Protetor de Junta de Isolamento Elétrico - EX - Fim de Vida Útil Fechado, conforme <b>ET-40.500.SCG.057, conforme o modelo 3 da referida ET-40.500.SCG.057</b>
4	500824	DPS Monopolar, Classe I/II, Tipo Limitador de Tensão, 175VCA, 225VDC, 60KA, 30KA, 0,8/1,3KV, conforme <b>ET-40.500.SCG.083</b>

Em anexo, as novas ET-40.500.SCG.057 e a ET-40.500.SCG.083.

**Em face das alterações acima, fica prorrogada a data limite de acolhimento e abertura das propostas para: Recebimento e Abertura das Propostas até às 9h00min do dia 22/04/2025. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 9h15min do dia 22/04/2025.**

**Adézio Machado**  
Presidente da Comissão de Licitação e.e

**Giovani Della Rocca**  
Pregoeiro.