

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº MD 40.900.ALM-15
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 02 de 03
	BALANÇAS DIGITAIS		

1. OBJETIVO

A presente especificação visa adequar a segurança de acesso a área do pátio de tubos do Almojarifado e Base Operacional da Grande Florianópolis

2. OBJETO

Serviços de fornecimento e montagem de motor, para automação de portão, conforme descritivo abaixo:

3. DESCRIÇÃO

a) Fornecedor de 01 (um) motor industrial com lubrificação à óleo, para automação de portões industriais, acionado por controle remoto com deslocamento da abertura e fechamento do portão por cremalheira e ação de bloqueio do deslocamento por sensor antiesmagamento, para um portão de acesso ao pátio do almojarifado medindo 6,00m X 2,20m fabricado em perfil de aço quadrado 80X50mm.

O motor citado na letra “a” instalado no portão, deve possuir potência mínima de 1 hp com fim de curso instalado no portão, acionado por controle remoto para abertura e possibilidade de fechamento manual.

O portão deve fechar por ação automática depois de 2 minutos ou por novo acionamento do controle.

c) Fornecedor e instalação de dois sensores anti-esmagamento e seus suportes e células refletivas, para bloqueio do acionamento dos motores pela presença de obstáculos no campo de ação dos sensores.

NOTA: Se forem ofertados sensores com ligação por fios entre os sensores de cada lado do portão, considerar que há necessidade de fornecimento dos fios de ligação entre os sensores, corte de alvenaria (piso), colocação de eletrodutos e restauração da alvenaria (piso) do ponto de instalação do motor até o ponto de fechamento de cada portão (distância de deslocamento de cada portão)

d) Fornecedor de 20 (vinte) controles remotos programados para as frequências/códigos do motore de abertura e fechamento do portão.

g) Garantias: O fornecedor deve fornecer declaração de garantia, estabelecendo garantia pelo período mínimo de 365 dias quanto ao perfeito funcionamento dos equipamentos, sensores, controles e trava elétrica, bem como a integridade do serviço de instalação prestado, executando reparação do serviço ou repondo em até 72 horas

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº MD 40.900.ALM-15
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 03 de 03
	BALANÇAS DIGITAIS		
componentes ou equipamentos com defeito ou mau funcionamento no período estabelecido de garantia. 4. LOCAL DE INTALAÇÃO Almoxarifado SCGÁS: Endereço: Rua Edgard Hoffmann, 309 - Condomínio Industrial CICOBÍ – Beira Rio. Acesso pela Rodovia SC-407, Km 3,5. CEP: 88164-275 – Biguaçu – SC			

BALANÇAS DIGITAIS**5. FOTOS ILUSTRATIVAS**