SCGÁS COMPARRIA DE GAS DE SANTA CATARINA		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					N.º ET 40.900.ALM.019		
		USUÁRIO: SCGÁS - CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA						FOLHA: <b>01 de 03</b>	
		EMPREENDIMENTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL							
		UNIDADE: MATERIAIS DE APOIO							
		ARRUELAS DE VEDAÇÃO							
ÍNDICE DE REVISÕES									
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMISSÃO INICIAL								
	EMISSAS INICIAE								
	Sumário								
	1. DESCRIÇÃO DO MATERIAL								
	2. LOCAL DE ENTREGA								
REVISÃO:	0	1		-					
DATA:	21/05/20	20 <b>13/10/20025</b>							
EXECUÇÃO	ZACCHI	ZACCHI							
VERIFICAÇÃO									
APROVAÇÃO				-					

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET 40.900.ALM.019



UNIDADE: GERAL FOLHA: 02 de 03

# ARRUELAS DE VEDAÇÃO

# 1. DESCRIÇÃO

ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA MEDIDORES

#### **ITEM 01**

Arruela lisa de secção retangular Dureza 70 +- 5 Shore


### Material:

Borracha Nitrílica.

## <u>Cor</u>

PRETO

### **Dimensões**



Arruela lisa de secção retangular, fabricada com Borracha Nitrílica, dureza 70 +- 5 Shore na cor preta, com as medidas em diâmetro externo (DE) 38 mm x diâmetro interno (DI) 25 mm x espessura(AL) 4 mm.





UNIDADE: GERAL FOLHA: 03 de 03

# ARRUELAS DE VEDAÇÃO

#### **ITEM 02**

Arruela lisa de secção retangular Dureza 70 +- 5 Shore


#### Material:

Borracha Nitrílica.

<u>Cor</u>

**PRETO** 

### <u>Dimensões</u>



## Descrição técnica:

Arruela lisa de secção retangular, fabricada com Borracha Nitrílica, dureza 70 +- 5 Shore na cor preta, com as medidas em diâmetro externo (DE) 55mm x diâmetro interno (DI) 43mm x espessura (AL) 5mm.



ET 40.900.ALM.019

FOLHA: **04 de 03** 

# ARRUELAS DE VEDAÇÃO

### a) LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado SCGÁS:

Endereço:

Rua Edgard Hoffmann, 309 - Condomínio Industrial CICOBI – Beira Rio.

Acesso pela Rodovia SC-407, Km 3,5.

CEP: 88164-275 - Biguaçu - SC