



- (A) SOLO NATURAL COMPACTÁVEL OU AREIA P/ SOLOS ROCHOSOS OU QUANDO O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO NÃO PERMITIR COMPACTAÇÃO.
- (B) SOLO NATURAL COMPACTÁVEL OU AREIA P/ SOLOS ROCHOSOS OU QUANDO O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO NÃO PERMITIR COMPACTAÇÃO.
- (C) SOLO NATURAL COMPACTÁVEL OU AREIA/PÓ DE BRITA.
- (D) BRITA GRADUADA OU BICA CORRIDA.
- (F1) CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE (CBUQ) ESPESSURA ≥ 5 cm.
- (F2) CAPA ASFÁLTICA NOVA (CBUQ) ESPESSURA ≥ 5 cm.
- (G) CAPA ASFÁLTICA NOVA (CBUQ) ESPESSURA ≥ 3 cm, CONFORME EXIGÊNCIA PREFEITURA/ÓRGÃOS PÚBLICOS.

NOTA: DIMENSÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

7	REVISÃO GERAL	14.11.25	A.E.E.	H.A.J.	F.F.M.
6	REVISÃO GERAL	05.05.25	A.E.E.	R.J.S.	F.F.M.
5	REVISÃO GERAL	07.12.22	S.M.A	F.F.M	S.B.S
4	REVISÃO GERAL	19.12.19	MFP	OSF	MAP
3	REVISÃO GERAL	25.11.11	SM	LCP	CMP
2	REVISÃO GERAL	16.01.04	ASG	JBN	RZT
1	LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO	09.05.03	ASG	JBN	RZT
0	EMISSÃO INICIAL	08.05.03	ASG	JBN	RZT
Rev.	Descrição	Data	Des.	Verif.	Aprov.



Título RECOMPOSIÇÃO DE VALA P/ VIAS C/ REVESTIMENTO DUPLO (CALÇAMENTO C/ PARALELEPIPEDO E CAPA ASFÁLTICA) DESENHO TÍPICO

Des. A. Gabriel Esc. 1 : 15 Verif. J. Brascher Aprov. Rogério Z.T.

N°. SCGAS

DE-40.300.SCG.228

Rev. 7