

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1- ET-00.320.SCG.001 MANUAL DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM FOLHA 43.

NOTAS GERAIS

- 1- AS PLACAS DE CONCRETO DEVERÃO SER UTILIZADAS NAS REGIÕES DE CLASSE DE LOCAÇÃO 4.
- 2- AS LETRAS DEVERÃO SER EM BAIXO RELEVO C/ PROF. MAX. DE 1 cm.
- 3- NA APLICAÇÃO, O ESPAÇAMENTO ENTRE PLACAS É DE 30 Cm.
- 4- MEDIDAS EM CENTIMETRO SALVO ONDE INDICADO.
- 5- UTILIZAR PLACA PADRÃO (30cm DE LARGURA x 50cm DE COMPRIMENTO) ONDE SERÁ MANTIDO SENTIDO LONGITUDINAL PARA TUBOS DE DN ATÉ 8" PARA TUBOS DN 10" SERÁ UTILIZADO A MESMA PLACA, PORÉM ASSENTADA NO SENTIDO PERPENDICULAR. SERÁ CONSIDERADO O AFASTAMENTO ENTRE PLACAS, A DISTÂNCIA DE 30cm.


5	REVISÃO PADRÃO DIMENSÃO	20.02.15	L.C.P.	O.S.F.	C.M.P.
4	REVISÃO PADRÃO DIMENSÃO	08.02.13	L.C.P.	O.S.F.	C.M.P.
3	REVISÃO PADRÃO DIMENSÃO	24.11.11	L.C.P.	O.S.F.	C.M.P.
2	REVISÃO DE DIMENSÕES	24.06.04	A.S.G.	J.B.N.	R.Z.T.
1	LIBERADO P/ CONSTRUÇÃO	13.05.03	A.S.G.	J.B.N.	R.Z.T.
0	EMIÇÃO INICIAL	30.11.00	A.S.G.	J.B.N.	C.M.P.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	VERIF.	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA SCGÁS, E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.




EMPREENDIMENTO		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL		
REGIÃO/ÁREA		
REGIÃO - GERAL		
TÍTULO		
DETALHE TÍPICO		
PLACA DE CONCRETO PARA CLASSE DE LOCAÇÃO 4		
PROJ.	SCGÁS	DES. GABRIEL
APROV.	C. PIMENTEL	VERIF. J. BRASCHER
DATA	30.11.00	ESCALA S / E
		FOLHA 01/01
N°	DE-40.330.SCG.001	
		REV. 5

LARGURA DA PLACA
POSICIONAR A PLACA NO SENTIDO
PERPENDICULAR DA VALA
PARA TUBOS DE Ø10" a Ø12"
50,00



CONCRETO: TRAÇO 1:3:3 (13,5MPa)

LARGURA DA PLACA
POSICIONAR A PLACA NO SENTIDO
LONGITUDINAL DA VALA
PARA TUBOS DE Ø2" a Ø8"
e Ø32mm a Ø125mm
30,00



Ø4,2mm FERRO CA-50
MALHA 10x10 Cm (TELA SOLDADA)