


DETALHE TÍPICO DE VALA REDE DE POLIETILENO – INSTALAÇÃO EM CALÇADA



VALA - CORTE TRANSVERSAL

- (A) SOLO NATURAL COMPACTÁVEL OU AREIA P/ SOLOS ROCHOSOS OU QUANDO O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO NÃO PERMITIR COMPACTAÇÃO.
- (B) SOLO NATURAL COMPACTÁVEL OU AREIA P/ SOLOS ROCHOSOS OU QUANDO O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO NÃO PERMITIR COMPACTAÇÃO.
- (C) SEIXO OU BICA CORRIDA
- (D) CONCRETO ARMADO $f_{ck} \geq 15$ MPa. RECOMPOR O REVESTIMENTO DA CALÇADA COM O MESMO MATERIAL EXISTENTE

NOTA: DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

4	ATENDENDO COMENTÁRIOS	23.02.23	S.M.A.	L.A.N.	F.F.M.
3	ATENDENDO COMENTÁRIOS	05.06.19	MFP	LAN	MAP
2	ATENDENDO COMENTÁRIOS	16.02.16	LCP	OSF	CMP
1	LIBERADO P/ CONSTRUÇÃO	04.02.04	ASG	JBN	RZT
0	EMIÇÃO INICIAL	11.12.02	ASG	GLB	JWF
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.



TÍTULO

DETALHE TÍPICO DE VALA
REDE DE POLIETILENO - INSTALAÇÃO EM CALÇADA

DES.	S.M.A.	ESC.	SEM ESCALA	VERIF.	L.A.N.	APROV.	F.F.M.
Nº. SCGAS	DE-40.330.SCG.005					REF.	4