

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.18
	Unidade: Base de Operação da Grande Florianópolis e Almoxarifado Central	Usuário: Interno	Pág. 1 de 6
GESMS/DP	IS-18 – PLANO DE ABANDONO DO EDIFÍCIO DA BASE OPERACIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E ALMOXARIFADO CENTRAL		

	ÍNDICE DE REVISÕES		
REVISÃO	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS		
R0-2014	- Elaborada e desenvolvida pelo TST Maurício Fabiano de Paula e verificada pelo Eng. Juarez Soares Lippi, em março/2014. - Aprovada pela DE/RDE em 2014.		
R1-2022	- Revisada e atualizada pelo TST Carlos Zavaleta e Eng. Acelino Toczeck/GESMS, em maio/2022. - Consultadas as áreas envolvidas e verificada pela Equipe GESMS em maio/2022. Aprovada pela 23ª RDE/2022 em 17/05/2022. Qualquer necessidade de revisão e ou sugestões, deve ser encaminhada à GESMS pelo e-mail - gesms@scgas.com.br		
R2-2023	- Revisada e atualizada pelo eng. Marcos Petri em agosto/2023. - Consultadas as áreas envolvidas em agosto/2023 - Aprovada pela 38º RDE/2023, em 08/08/ 2023. Qualquer necessidade de revisão e ou sugestões, deve ser encaminhada à GESMS pelo e-mail - gesms@scgas.com.br		
	R0	R1	R2
DATA	2014	2022	2023
EXECUÇÃO	TST Maurício F. Paula	TST Zavaleta Eng. Acelino TZK	Eng. Marcos Petri
VERIFICAÇÃO	Eng. Juarez Lippi	Equipe GESMS	GESMS
APROVAÇÃO	DE	DE	DE

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.18
	Unidade: Base de Operação da Grande Florianópolis e Almoxarifado Central	Usuário: Interno	Pág. 2 de 6
GESMS/DP	IS-18 – PLANO DE ABANDONO DO EDIFÍCIO DA BASE OPERACIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E ALMOXARIFADO CENTRAL		

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. DEFINIÇÕES
3. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E ABANDONO
4. PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO DO ALARME
5. ORIENTAÇÃO PARA OS AGENTES ORIENTADORES
6. INDICAÇÃO DOS AGENTES ORIENTADORES
7. RESPONSABILIDADES (NR-1)
8. ANEXO

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.18
	Unidade: Base de Operação da Grande Florianópolis e Almoxarifado Central	Usuário: Interno	Pág. 3 de 6
GESMS/DP	IS-18 – PLANO DE ABANDONO DO EDIFÍCIO DA BASE OPERACIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E ALMOXARIFADO CENTRAL		

1- OBJETIVO

Esta Instrução de Segurança visa definir o **Plano de Abandono da Base Operacional da Grande Florianópolis e do Almoxarifado Central, em Biguaçu SC**, para casos de emergência e se aplica a todos os empregados da SCGAS, seus terceirizados e visitantes presentes nas instalações da Base Operacional da Grande Florianópolis e do Almoxarifado Central, localizados na Rua Edgar Hoffman, 309, bairro Beira Rio, Biguaçu SC.

2- DEFINIÇÕES

- 2.1- **Agentes Orientadores - AOs** – grupo formado por funcionários da SCGAS treinados para aplicar procedimentos específicos para abando em caso de emergências: como incêndio e atendimento de primeiros socorros.
- 2.2- **Agente Orientador – AO GUIA** - tem como principais funções: conduzir o grupo de colaboradores em processo de abandono em segurança até os Pontos de Encontro, ordenar a formação e orientar o acesso à saída.
- 2.3- **Agente Orientador – AO FECHA FILA** – tem como principais funções verificar se ninguém ficou para trás, fechar as janelas e portas e desligar os disjuntores gerais dos quadros elétricos.
- 2.4- **Alarme de Emergência/Incêndio** – Equipamento destinado a chamar a atenção dos ocupantes de uma edificação sobre uma situação de emergência/incêndio, através de alarme sonoro.
- 2.5- **Fogo** – é conceituado como um processo (reação química) de oxidação rápida, autossustentável, acompanhada pela produção de luz e calor em intensidades variáveis.
- 2.6- **Incêndio** – é toda e qualquer processo de combustão fora do controle do homem, que pode danificar ou destruir bens e objetos e lesionar ou matar pessoas.
- 2.7- **Ponto de Encontro** – Área externa (calçada da rua), em frente às instalações da Base de Operação da Grande Florianópolis e do Almoxarifado Central.

3- SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E ABANDONO

Estas ações se aplicam para casos de emergência que exijam evacuação ou abandono das instalações da Base de Operação da Grande Florianópolis e do Almoxarifado Central.

- 3.1- No caso de constatação de um foco de incêndio, de qualquer magnitude, a pessoa que o detectou (qualquer ocupante do edifício) deverá imediatamente acionar o sistema de Alarme de Emergência / Incêndio da edificação.

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.18
	Unidade: Base de Operação da Grande Florianópolis e Almoxarifado Central	Usuário: Interno	Pág. 4 de 6
GESMS/DP	IS-18 – PLANO DE ABANDONO DO EDIFÍCIO DA BASE OPERACIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E ALMOXARIFADO CENTRAL		

Sistema de Alarme de incêndio da edificação	
Onde: 1- Na própria Central Eletrônica do Alarme instalada na parede do corredor de acesso a área de trabalho do Almoxarifado, ao lado da porta do elevador; 2- Por acionamento de qualquer uma das botoeiras tipo “quebre o vidro” localizadas ao lado de cada hidrante da edificação do Almoxarifado. 2.1 Para acioná-lo, deve-se quebrar o vidro com o uso do martelinho acoplado à caixa; assim o botão vermelho se projetará, acionando o alarme. Nota: o alarme também poderá disparar por funcionamento do Detector de Incêndio localizado na área das bombas elétricas do sistema hidráulico da edificação.	

3.2- Na sequência, este mesmo colega que acionou o alarme deverá identificar no quadro existente junto ao alarme, quem é o **AO** mais próximo, para avisá-lo.

3.3 - Diante do princípio de incêndio ou emergência, o **AO** que foi acionado avaliará o cenário e a possibilidade de extinção do fogo e ou atendimento à emergência.

4- PROCEDIMENTO DE ALARME E ABANDONO

4.1- Fase-1 - ALARME

Uma vez acionado o alarme, verificar as seguintes condições:

4.1.1- **Alarme Falso** (quando não houver confirmação de focos de incêndio no local) - **interromper o processo**;

4.1.2- **Foco/situação totalmente controlada** – interromper o processo de acionamento do alarme;

4.1.3- **Foco/situação fora de controle** - acionar ou solicitar aos responsáveis pela Base e/ou Almoxarifado o acionamento do Corpo de Bombeiros pelo fone 193

4.2- Fase-2 - ABANDONO - orientação para todos os colaboradores

No momento em que o alarme soar na edificação, os responsáveis pelo Almoxarifado e/ou Base deverão providenciar a abertura dos portões da cerca de proteção da área das instalações e das demais saídas de emergências da edificação. Deve-se iniciar de imediato o **Abandono de Emergência**, seguindo as etapas abaixo:

4.2.1- Identificar o alarme sonoro funcionando;

4.2.2- Procurar ajuda dos **AOs** do local;

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.18
	Unidade: Base de Operação da Grande Florianópolis e Almoxarifado Central	Usuário: Interno	Pág. 5 de 6
GESMS/DP	IS-18 – PLANO DE ABANDONO DO EDIFÍCIO DA BASE OPERACIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E ALMOXARIFADO CENTRAL		

- 4.2.3- Ouvir com atenção as instruções passadas pelos **AOs**, que estejam no local onde você estiver.
- 4.2.4- Se não houver **AOs** por perto neste momento, a hierarquia funcional indicará a liderança;
- 4.2.5- Iniciar o abandono com atenção e de maneira ordenada e cautelosa.
- 4.2.6- No caso de estar fora do seu posto de trabalho, não retornar em hipótese alguma e iniciar o abandono de onde estiver;
- 4.2.7- Não carregar consigo nenhum objeto pessoal (bolsas, mochilas, casacos, caixas, etc.).
- 4.2.8- Os ocupantes do andar superior devem descer a escada com cuidado, segurando no corrimão, sempre permanecendo no lado direito, deixando a esquerda livre para os combatentes do incêndio e circulação dos **AOs**;
- 4.2.9- **Não utilizar o elevador, em nenhuma hipótese ;**
- 4.2.10- Não parar na entrada, sair da edificação e se dirigir diretamente para o Ponto de Encontro

4.3- **Fase-3 - RETORNO**

- 4.3.1- Permaneça no Ponto de Encontro e aguarde instruções dos **AOs** para realizar o retorno;
- 4.3.2- Procure evitar obstrução da via pública, considerando o trânsito no local.

5. **ORIENTAÇÕES PARA OS AGENTES ORIENTADORES - AOs**

- 5.1- Uma vez identificado o som do alarme, **não questionar e iniciar imediatamente o plano de abandono**, partindo do local onde você estiver.
- 5.2- Procurar auxílio de outro **AO**, que esteja próximo de você e definir com ele, quem será o **AO GUIA** e quem será o **AO FECHA FILA**.
- 5.3- Se houver apenas um **AO** no local, este deverá eleger entre os colegas, alguém que possa auxiliá-lo como **AO GUIA**.
- 5.4- Se houver mais de um **AO** no local, eles devem ocupar o papel de auxiliares na formação.
- 5.5- **Exceção:** no caso de haver somente um ou dois **AOs** no local, condição somada à necessidade de transportar algum colega que não esteja em condição de se locomover sozinho, a prioridade passa a ser o transporte do colega, usando a manobra de cadeirinha com os braços ou suspensão.
- 5.6- Uma vez estando no **Ponto de Encontro**, os **AOs FECHA FILA** deverão se reunir para apontar todos os locais que foram verificados e se algum local ficou sem verificação. Deve ser confirmado o desligamento dos quadros de energia elétrica e fechamento das janelas.
Essas informações deverão ser repassadas ao Corpo de Bombeiros, se presentes.

6- **INDICAÇÃO DOS AGENTES ORIENTADORES – AOs**

- 6.1- Os **AOs** são indicados pelos gestores das áreas, conforme anexo (item 8).
- 6.2- Os **AOs** receberão instruções e orientações na forma de treinamento interno inicial ou de reciclagem promovidos pela GESMS.

7- **RESPONSABILIDADES (NR-1)**

- 7.1- **Cabe ao empregador** (conf. NR-1.4.1):

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.18
	Unidade: Base de Operação da Grande Florianópolis e Almoxarifado Central	Usuário: Interno	Pág. 6 de 6
GESMS/DP	IS-18 – PLANO DE ABANDONO DO EDIFÍCIO DA BASE OPERACIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E ALMOXARIFADO CENTRAL		

- 7.1.1- cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- 7.1.2- informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho e as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos;
- 7.1.3- elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- 7.1.4- implementar medidas de prevenção para eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e adoção de medidas de proteção individual.
- 7.2- **Cabe ao trabalhador** (conf. NR-1.4.2):
- 7.2.1- cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- 7.2.2- colaborar com a empresa na aplicação das NR;
- 7.2.3- usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador;
- 7.2.4- interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico;
- 7.2.5- Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nos itens acima.

8- ANEXO - Lista de Agentes Orientadores – AOs

Unidade:	Base de Operação da Grande Florianópolis e Almoxarifado Central	
Endereço:	Rua Edgar Hoffman, 309 – Beira Rio – Biguaçu SC	
Contatos:		
Local	Nome	Celular
GEMAN/Base	Luciano Sousa da Costa	(48) 98488-5324
GERAS/ Almoxarifado	Sandro José Ochiuto	(48) 99971-4693