

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 1 de 3
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

ANEXO IX - CHECK LIST DE SEGURANÇA – INSPEÇÃO ESPECIAL – NR-13					
Base Operacional:			Nº Relatório de SMS:		
Local:			Data: / /		
Responsável pela inspeção GESMS:			Hora de início: :		
Responsável da GEMAN:			Hora de término: :		
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A	
1	Existe “Profissional Habilitado” para inspeção e supervisão de inspeção do e vaso de pressão?				
2	O vaso de pressão possui válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada na PMTA, instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui?				
3	O vaso de pressão possui dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada diretamente no vaso?				
6	Além da placa de identificação, constam em local visível, a categoria do vaso, conforme anexo IV, pressão de operação e seu número ou código de identificação?				
7	O vaso de pressão possui, no estabelecimento onde estiver instalado, “Prontuário do Vaso de Pressão”, a ser fornecido pelo fabricante?				
9	A documentação está sempre à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na CIPA, devendo o proprietário a empresa assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento, quando formalmente solicitado?				
10	Os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, estão com fácil acessibilidade?				
11	Existe manual de procedimentos de partidas e paradas, situação de emergência?				
15	Os instrumentos e controles de vasos de pressão são mantidos calibrados e em boas condições operacionais?				
16	Os sistemas de controle e segurança do vaso é submetido a manutenção preventiva ou preditiva?				
17	O vaso de pressão é submetido a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária?				
20	As válvulas de segurança dos vasos de pressão são desmontadas, inspecionadas e recalibradas por ocasião de exame interno periódico?				
21	A inspeção de segurança extraordinária é feita sempre que o vaso for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança?				
22	A inspeção de segurança extraordinária é feita sempre quando o vaso for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança?				
23	A inspeção de segurança extraordinária é feita sempre antes do vaso ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses?				
24	A inspeção de segurança extraordinária é feita sempre quando houver alteração de local de instalação do vaso?				
25	A inspeção de segurança é realizada por “Profissional Habilitado”?				
26	Após a inspeção do vaso é emitido “Relatório de Inspeção”, que possa fazer parte da sua documentação?				
27	O sistema de arquivamento de dados em meio eletrônico e papel é operacional e permite a rápida rastreabilidade?				

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 2 de 3
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

Recomendações e observações:

Relatório fotográfico:

Legenda: Sim = OK Não = Não OK N/A = Não aplicável

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 3 de 3
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		